ANALYSERAPPORT 509285

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 20.02.2024
Bilag:

Askov Vandværk A.M.B.A.
Møllevej 12A, Askov
6600 Vejen

LAB nr:	24-03928, Prøve nr. 624398	**Prøvetager:**	DDY/KJ, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667 Flushprøve
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, afgang vandværk - Normal kontrol	**Prøvetagningsperiode:**	08.02.2024 10:35 - 08.02.2024 10:47
Prøvested:	Askov Vandværk - Jupiter 54242	**Prøvetagningssted:**	Afgang vandværk
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr 1023 af 29.06.2023	**Analyseperiode:**	08.02.2024 - 20.02.2024

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Udseende	**Klar**		-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Smag	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Ilt	**8.2**	mg/L	5	-		0.1	M-0064 DS/EN/ISO 5814:2012	10%
Temperatur	**7.9**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
pH	**7.5**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012	10%
Ledningsevne	**44**	mS/m	30	250		0.5	M-0009 DS 27888:2003	10%
NVOC	**1.0**	mg/L	-	4		0.1	M-0097 DS/EN 1484	10%
Ammonium	**<0.02**	mg/L	-	0.05		0.02	M-0014 DS 224	10%
Jern	**<0.002**	mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%
Mangan	**<0.001**	mg/L	-	0.05		0.001	M-0139 RefM018/ICP	10%
Klorid	**19**	mg/L	-	250		0.5	M-0018.DS/ENISO10304	10%
Fluorid	**0.13**	mg/L	-	1.5		0.05	M-0018 DS/ENISO10304	15%
Nitrat	**<0.3**	mg/L	-	50		0.3	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Nitrit	**0.010**	mg/L	-	0.01		0.001	M-0015 DS 222	10%
Sulfat	**23**	mg/L	-	250		0.5	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Total-P	**<0.01**	mg/L	-	0.15		0.01	M-0020 DS 292	10%
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
Kimtal 37°C	**<1**	pr. mL	-	20		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.15
Kimtal 22°C	**2**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.15

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Askov Vandværk A.M.B.A.
Kopi: Danmarks Miljøportal, Vejen Kommune

Nørresundby d. 20.02.2024

Mikkel Svendsen

Mikkel Svendsen, laborant

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.